ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht

Nummer	24-002395-PR04 (NW 4-D01-05-de-01)
Inhaber	ALUKON KG Münchberger Str. 31 95176 Konradsreuth Deutschland
Produkt	Kraftbetätigtes Rolltor
Bezeichnung	**Lieferbezeichnung: T 77**
Details	Hersteller Alukon KG - Konradsreuth; **Tortyp:** System Rolltor; Material rollgeformtes, ausgeschäumtes Aluminiumprofil; Außenmaß (B x H) 2000 mm x 2000 mm; Lichter Durchgang (B x H) 1940 mm x 1630 mm; Führungsschiene Aluminiumschiene; **Antrieb:** Hersteller Somfy; Bezeichnung Gemini 25/17; **Steuerung:** Hersteller Alukon; Bezeichnung RTS Topdrive.2
Besonderheiten	

Ergebnis **)

Betriebskräfte nach EN 12453:2000-11 - Abschnitte 5.1.1.5 / 5.1.1.6

Anforderung erfüllt

Betriebskräfte nach EN 12453:2017+A1:2021 - Abschnitt 5.2.1.6

Anforderung erfüllt

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
08.12.2025

Willibald Huber
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Maximilian Denkl
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)

EN 12453:2000-11
EN 12445:2000-11
EN 13241-2003-07 + A2:2016-09
EN 12453-2017 + A1:2021-12

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 24-002395-PR04 PB 4-D01-05-de-01

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 617-F1034

Ve-PB1-4172-de / 2025-04

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Akkreditiertes Prüflabor
EN ISO/IEC 17025

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00